

Trasmessa a mezzo posta elettronica certificata



Alle **Prefetture di Caltanissetta ed Enna**

Al **Dipartimento Regionale della Protezione Civile**  
Struttura di supporto al Preposto all'Ufficio del Commissario Delegato della OCDPC

Alle **ATI di Caltanissetta ed Enna**

Ad **Acquaenna S.c.p.A**  
Ad **Acque di Caltanissetta**

Ai Comuni di **Calascibetta, Caltanissetta, Enna, Raddusa, San Cataldo, Serradifalco, Santa Caterina Villarmosa**

All'**A.S.I. di Dittaino (EN)**  
Al **CEFPAS di Caltanissetta**  
Al **Consorzio di Bonifica 4 di Caltanissetta**  
Al **Consorzio di Bonifica 6 di Enna**

e p.c.

All' **Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia**  
Servizio 1 – Tutela delle Risorse Idriche

OGGETTO: interruzione esercizio acquedotti Ancipa e Madonie Ovest per attività di manutenzione.

Facendo seguito alla nostra precedente nota del 20/09/24 di pari oggetto, con la presente si comunica che terminati tutti gli interventi di manutenzione previsti è stato riavviato l'acquedotto Ancipa e a partire dalle ore 21:30 del 21/09/24 il sistema è andato a regime fino a Caltanissetta.

Purtroppo alle ore 01:00 del 22/09/2024 si è verificata un'improvvisa rottura dell'adduttore in c.da Girgia in territorio di Enna (EN) che ha causato l'interruzione dell'esercizio dell'acquedotto a valle di Leonforte (EN) con conseguente sospensione delle forniture ai comuni ed enti in indirizzo. Le attività di riparazione sono state immediatamente avviate e si prevede che possano essere ultimate alle ore 10:30 di oggi 23/09/2024.

Si specifica che, per quanto riguarda il comune di Caltanissetta, è rimasta attiva la fornitura a San Giuliano, da Cozzo della Guardia, con una portata di 30 l/s.

Ciò detto si prevede di potere ripristinare le forniture nei tempi di seguito indicati:

- comuni di Enna, Calascibetta, Consorzio CB6 : entro le ore 15:00 del 23/09/2024;
- ASI Mulinello, Raddusa: entro le 17:00 del 23/09/24;
- comune di Caltanissetta, Cefpas: entro le ore 20:00 del 23/09/24;
- comune di San Cataldo, Serradifalco e CB4: entro le ore 21:30:00 del 23/09/24;
- comune di Santa Caterina Villarmosa: entro le ore 18:00 del 23/09/24.

Come concordato con i gestori, sarà nostra cura garantire nei comuni con situazioni più critiche una dotazione straordinaria per le

successive 48 ore al ripristino per un più veloce rientro ai turni di distribuzione.

**Siciliacque S.p.A.**

Il Direttore Operativo

(Ing. Massimo Burrano)

